



Licitación Pública Internacional Abierta No. STCM-22-2022-DAF relativa al:

**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DEL S.T.C. METRORREY.**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

Acta que se formula, siendo las 16:00 horas del día 13 de octubre del año 2022, perteneciente a la junta convocada por el S.T.C. Metrorrey con relación a la licitación cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia y de conformidad con lo establecido en el numeral 9 de la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación y en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 72 y 73 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de S.T.C. Metrorrey, sito en Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, los integrantes del Comité de Adquisiciones del S.T.C. Metrorrey, funcionarios y participantes, con el objeto de hacer las aclaraciones que se consideraron necesarias para la preparación de las proposiciones de la presente licitación y que forman parte integrante de la misma, por lo que el Ing. Jorge Iracheta Puente, Gerente de Administración y Presidente del Comité de Adquisiciones del S.T.C. Metrorrey, en representación de la Unidad Convocante, procede a la presentación de las personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la junta:

**Funcionarios:**

Nombre	Cargo
Ing. Jorge Iracheta Puente	Gerente de Administración / Presidente del Comité de Adquisiciones del STC Metrorrey
Lic. Juan Silvano Hernández Sena	Representante Suplente de la Secretaría de Administración del Estado de Nuevo León
Lic. Lizbeth Nallely Martínez Ramírez	Representante Suplente de la Gerencia de Jurídico del STC Metrorrey
Lic. Abraham Lizardo Silva	Representante Suplente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León
C. Claudia Edith Rivera López	Encargada de la Gerencia de Adquisiciones del STC Metrorrey
Ing. José Luis Guajardo García	Gerente de Servicios Generales del S.T.C. Metrorrey

Acto seguido, el Presidente del Comité procede a mencionar a los participantes inscritos y sus cuestionamientos que presentaron respecto a las bases de la presente Licitación, en orden alfabético como a continuación se detalla:

**Participante:** GAMA ELEVADORES MÉXICO AMERICANOS, S.A. DE C.V.

Pregunta 1			
¿Las escaleras deben ser para intemperie aunque estén dentro de la estación?			
Respuesta: Si, las escaleras eléctricas deberán ser suministradas para servicio pesado tipo Metro, clase IV (uso exterior e intemperie).			

Pregunta 2			
¿Para cuantas personas se considera la visita a la fábrica y en que parte del proceso?			



Respuesta: Serán 3 (tres) las personas asignadas para dichos efectos. El área Requirente deberá realizar una visita a la Fábrica del Licitante ganador con la finalidad de presenciar y verificarlos procesos de las pruebas solicitadas (FAT Factory Acceptance Test) mencionadas en el anexo Técnico de la Licitación, así como las instalaciones y sitios de producción, por lo anterior, en caso de que la ubicación de la Fábrica se encuentre fuera del área metropolitana de Monterrey, N.L., Los gastos para dichos efectos correrán a cargo del Licitante ganador.

Pregunta 3			
¿Cuántas cartas de recomendación de otros Clientes de uso de escaleras eléctricas en otros metros internacionales se necesitan?			
Respuesta: El Licitante deberá considerar lo solicitado en el <i>Numeral 10.1 (Documentaos que deberá contener el sobre de su propuesta técnica) inciso b) Requisitos Técnicos</i> mencionados en las Bases de Licitación.			

Pregunta 4			
¿Especificar el número de personas por hora que requiere la escalera?			
Respuesta: La capacidad teórica de transporte es de 11,700 personas/hora.			

Pregunta 5			
¿Cuántos meses de mantenimiento preventivo gratuito se deben incluir en la propuesta?			
Respuesta: El Licitante ganador deberá brindar como mínimo 24 meses posteriores a la fecha de recepción final o definitiva lo estipulado en el Numeral 14 de las Especificaciones Particulares mencionadas en el anexo Técnico de la Licitación.			

Pregunta 6			
¿Nos pueden proporcionar un espacio interior en la estación para el resguardo de los materiales durante el proceso de instalación?			
Respuesta: Se le brindara a Licitante ganador un espacio al aire libre suficiente para la colocación de un contenedor para el resguardo de lo que considere necesario. El contenedor deberá ser suministrado por el licitante ganador, deslindando al STC Metrorey de cualquier afectación en sus bienes o equipos.			

Pregunta 7			
¿Deben incluirse las cubiertas externas de la estructura de las escaleras en acero inoxidable?			
Respuesta: Se le aclara al Licitante que todas las paredes de balaustrada que sean visibles al exterior e interior deberán ser de acero inoxidable 304 de 1.5 mm, en el caso de no ser visibles podrán no instalarse.			

Se hace mención en la presente Acta, que no se recibieron preguntas adicionales de los demás participantes inscritos en la presente Licitación.

Acto seguido, se procede a mencionar las condicionantes generales descritas a continuación:

**Aclaración 1.-** Se señalan las 16:00-dieciseis horas del día 14-catorce de octubre del año 2022-dos mil veintidós como hora y fecha límite para el envío de preguntas sobre las respuestas emitidas en el presente acto, debiendo los licitantes enviar dichas preguntas en **formato editable** al correo electrónico: [metrorrey.licitaciones@nuevoleon.gob.mx](mailto:metrorrey.licitaciones@nuevoleon.gob.mx). Así mismo, previendo el caso de que se reciban preguntas sobre las respuestas emitidas en el presente acto, de la forma y durante el tiempo antes indicado; en este caso, se programará una **Segunda Junta de Aclaraciones**, la cual se llevará a cabo a las **16:00-dieciseis horas del día 17-diecisiete de octubre del año 2022**, misma que se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección General del S.T.C. Metrorey, sito en Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, en el entendido de que si no se reciben preguntas respecto a las respuestas emitidas en el presente acto, de la forma y durante el tiempo antes indicado, no se llevará a cabo la Segunda Junta de Aclaraciones.

**Aclaración 2.-** En el supuesto de que no se reciban por parte de los Licitantes, preguntas relativas con las respuestas emitidas por la Unidad Convocante en el presente acto, la sesión de la Presentación de Propuestas y Apertura Técnica, se realizará en la fecha, hora y ubicación indicadas en la Convocatoria Pública relativa al presente procedimiento de licitación.

**Aclaración 3.-** Se hace la aclaración de que se informan los días y horarios en que la Unidad Convocante estará impartiendo el Curso sobre la Prevención y Sanciones por Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, del cual se entregará Constancia de Participación a los licitantes, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 11 del numeral 10.1 de la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación, mismo



que se impartirá en los próximos días por lo que simultáneo a la publicación de la presente acta, se les estará compartiendo a los licitantes por medio de correo electrónico, a la dirección que manifestaron al momento de su inscripción en la presente Licitación; la información necesaria para procedan a tomar dicho curso.

La Unidad Convocante hace del conocimiento de los participantes que las adecuaciones al proceso de la presente Licitación que dentro de la presente sesión cambien el contenido de las Bases, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente notificación legal, conforme a lo dispuesto en las Bases de la misma Licitación y en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

No habiendo asuntos generales que tratar, el Presidente del Comité da por terminada la presente Sesión a las 16:20 horas del día 13 de octubre del año 2022 (dos mil veintidós), firmando la presente Acta los miembros asistentes, para constancia de los Acuerdos que se tomaron.

**COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL  
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRORREY  
CON VOZ Y VOTO**

Ing. Jorge Iracheta Puente  
Presidente del Comité de Adquisiciones  
y Gerente de Administración del S.T.C. Metrorrey

Lic. Juan Silvano Hernández Sena  
Representante Suplente de la Secretaría de Administración  
del Estado de Nuevo León

Lic. Lizbeth Nallely Martínez Ramírez  
Representante Suplente de la Gerencia de Jurídico  
del S.T.C. Metrorrey

**CON VOZ**

Lic. Abraham Lizardo Silva  
Representante Suplente de la Contraloría y Transparencia  
Gubernamental del Estado de Nuevo León  
Dejando salvaguardas las facultades de verificación y comprobación de la  
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.

C. Claudia Edith Rivera López  
Encarga de la Gerencia de Adquisiciones  
del S.T.C. Metrorrey

Ing. José Luis Guajardo García  
Gerente de Servicios Generales  
del S.T.C. Metrorrey

Ing. José Emmanuel Manzanares González  
Supervisor Electromecánico  
de la Gerencia de Servicios Generales  
del S.T.C. Metrorrey



**SISTEMA  
DE TRANSPORTE  
COLECTIVO**  
GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Ing. Raúl Cruz Pérez  
Representante del Órgano Interno de Control  
Del S.T.C. Metrorrey

C.P. Eusebio Iván Rodríguez Ávila  
Representante del Órgano Interno de Control  
Del S.T.C. Metrorrey

**POR LOS LICITANTES**

C. Soreya Reyes González  
Gama Elevadores Mexico Americanos, S.A. de C.V.

I7

Las presentes firmas forman parte del Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta No. STCM-22-2022-DAF, relativa al **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESCALERAS ELÉCTRICAS PARA LA ESTACIÓN CUAUHTÉMOC DEL S.T.C. METRORREY**, de fecha 13 de octubre del año 2022.